

Số: 1435 /TB-BV

Đà Nẵng, ngày 2 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

Gói thầu: Cung cấp và thay thế các bộ lọc không khí sạch Hepa cho 2 phòng mổ số 2 và số 7 khoa Gây mê hồi sức

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng (gọi tắt Bệnh viện)
2. Tên gói thầu: “Cung cấp và thay thế hệ thống lọc không khí sạch Hepa cho 2 phòng mổ số 2 và số 7 khoa Gây mê hồi sức”
3. Thời gian phát hành thông báo: 15 giờ 30 phút ngày 2 tháng 6 năm 2026
4. Địa điểm phát hành: Bệnh viện, địa chỉ : Thôn Nam sơn, xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: 0235-3870 390 (máy lẻ)
5. Hình thức phát hành thông báo: Đăng trên website Bệnh viện và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
6. Yêu cầu cụ thể:

TT	Tên hàng hoá	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Cung cấp và thay thế các bộ lọc không khí sạch Hepa cho 2 phòng mổ số 2 và số 7 khoa Gây mê hồi sức: Thông số: - Lọc Hepa H14 - Kích thước 610x915x150 mm	Bộ	16	Trong báo giá Nhà thầu nêu rõ: 1. Nhà sản xuất và các tiêu chuẩn, chứng nhận lọc: - Xuất xứ - Nhà sản xuất có chứng nhận quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001 còn hiệu lực hoặc tương đương (gửi kèm báo giá) - Cấp lọc theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1822 hoặc tương đương (gửi kèm báo giá) - Bộ lọc phù hợp tiêu chuẩn hợp vệ sinh VDI 6022 trong hệ thống điều hòa không khí thông gió, trợ vi sinh theo tiêu chuẩn ISO 846, trợ với nấm và vi khuẩn (gửi kèm báo giá) - Hãng sản xuất bộ lọc có chứng nhận Eurovent còn hiệu lực, tra cứu được đăng tải trên trang http://www.eurovent-certification.com (gửi kèm báo giá) 2. Vật liệu, 3. Kích thước chi tiết, độ dày khung của lọc 4. Hiệu suất lọc



7. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn thư Bệnh viện, địa chỉ: Thôn Nam sơn, xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng.

8. Yêu cầu hồ sơ chào giá: Bì dán kín có niêm phong, trên bì ghi rõ: Đơn vị báo giá, địa chỉ, số điện thoại, ghi nội dung báo giá, theo Thông báo số:...../TB-BV ngày.../.../... của Bệnh viện)

9. Thời hạn tiếp nhận chào giá:

- Hạn cuối nhận hồ sơ : 15 giờ 30 ngày 9. tháng 6. năm 2026

- Thời điểm mở báo giá : 15 giờ 45 ngày 9...tháng 6..năm 2026

10. Địa điểm mở chào giá: Phòng Giao ban Bệnh viện.

11. Nhà thầu được lựa chọn, đáp ứng yêu cầu cụ thể tại điểm 6 thông báo này

+ Lập chào giá cạnh tranh (Theo mẫu đính kèm)

+ Có giá chào hợp lý đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật (Giá đã bao gồm thuế phí, lệ phí, chi phí lắp đặt, để hoàn thành sản phẩm trên và bảo hành 12 tháng)

+ Báo giá phải ghi rõ thời gian thực hiện và hoàn thành từng hạng mục

12. Mọi vướng mắc và muốn biết rõ thêm thông tin gói thầu, xin vui lòng liên hệ Kỹ sư Lợi (SĐT: 0917.848.456)- Nhân viên Phòng Hành chính Quản trị để được hướng dẫn khảo sát trước khi báo giá

Bệnh viện kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực và quan tâm chào giá (Kèm theo mẫu chào giá cạnh tranh) *HL*

Nơi nhận: *HL*

- Như trên,

- Lưu: VT, HCQT.



Nguyễn Đình Hùng



BẢNG CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

(Gói thầu: Cung cấp và thay thế hệ thống lọc không khí sạch Hepa cho 2 phòng mổ số 2 và số 7 khoa Gây mê hồi sức)

Kính gửi: Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng

Bệnh viện Bệnh viện Việt – Hàn Đà Nẵng mời chào giá cạnh tranh theo Thông báo số:.....TB-BV ngày .../...../20.....

Tên đơn vị:Số điện thoại :

Mã số thuế:.....

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ chính:.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Nội dung chào giá như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Tên thông số dịch vụ sửa chữa	Đvt	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1					
	Tổng cộng				

Viết bằng chữ:

Giá chào giá là giá thanh toán bao gồm thuế VAT, thuế, phí khác, chi phí bốc vác, vận chuyển, lắp đặt và chi phí khác.

Báo giá có hiệu lực:..... ngày kể từ ngày ký.

Thời gian thực hiện:ngày kể từ ngày.....

Xin trân trọng !

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu ghi rõ họ tên)